


Voorbeeldtekening voor aanvraag dakkapel (nog zonder principedetails van gezichtsbepalende delen)



Voorgevel bestaand
1:100




rechterzijgevel gewijzigd
1:100




Voorgevel gewijzigd
1:100

Kleuren en materialen


wangen	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001
front	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001
kozijnen	kunststof	verdiept	Creme 9001
draaidelen	kunststof	glad	Creme 9001
boeien	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001




Doorsnede A
1:100




Doorsnede B
1:100



2e verdieping bestaand
1:100



2e verdieping gewijzigd
1:100



Bestektekening

Dakkapel op voorzijde woning - - Amersfoort


Projectnaam	Adres	Bestand	A-05-04-2020	F.	Tekening
Omgivingsvergunning	terrein	A1	B.	G.	
Definitief	schaal	1:100, 1:100	C.	H.	
	getekend	SB	D.	I.	

BA-01

Opsteller: [naam]

Projectnummer: 79
Amersfoort
Schaal: 1:100



Tekening gevelaanzichten bestaand en nieuw



Goed aan deze gevelaanzichten:

- Bestaande en nieuwe situatie;
- Duidelijke maatvoering en schaal aanduiding;
- Gevel volledig zichtbaar;
- Met een nummer (bijvoorbeeld 006, 004) staat er aangegeven waarvan detailtekeningen zijn gemaakt.


Tekening doorsnede van woning bestaand en nieuw




Goed aan deze doorsneden:

- Bestaande en nieuwe situatie;
- Hoogte t.o.v. peil=0 (verdiepingsvloeren en nok);
- Maatvoering dakkapel (hoogte, afstand van goot tot onderkant dakkapel);
- Vermelding isolatiewaarden;
- Goede vermelding van schaal van de tekening.

Tekening plattegrond bestaand en nieuw



2e verdieping bestaand
1:100



2e verdieping gewijzigd
1:100

Goed aan de plattegrond verdieping:

- Bestaande en nieuwe situatie;
- Vermelden plaatsing rookmelder;
- Benoemen functie van ruimte (i.c.m. hoogte van de verblijfsruimte);
- Detailtekening hoek van dakkapel i.v.m. brandwerendheid (detail 05);
- Vermelden van de maatvoering:
 - o Breedte van het dakvlak;
 - o Breedte van de dakkapel (max. De helft van het dakvlak);
 - o Afstand van de zijanten van de dakkapel tot de zijanten van het eigen dakvlak.


Info over gebruik kleuren en materialen

Kleuren en materialen			
wangen	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001
front	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001
kozijnen	kunststof	verdiept	Creme 9001
draaidelen	kunststof	glad	Creme 9001
boeien	kunststof	HPL/ Trespa platen	Creme 9001

Goed aan de kleuren en materialenstaat:

- Van alle relevante details informatie over gebruik van materialen en de kleur ervan.

Situatietekening omgeving



Bestektekening					
Dakkapel op voorzijde woning -			- Amersfoort		
Projectstatus:	datum	: 26-05-2020	Gewijzigd	A:05-06-2020	F:
Omgevingsvergunning	formaat	: A1		B:	G:
Definitief	schaal	: 1:500, 1:100		C:	H:
	getekend	: SB		D:	I:
					Tekening nr.: BA-01
opdrachtgever		bouwlocatie:			
Projectnummer:		Kadastrale gegevens:			
79		Amersfoort			
		Sectie: - nr.: -			

Goed aan de situatietekening en andere info:

- Duidelijke situatietekening van eigen perceel en de omgeving;
- Noordpijl;
- Vermelding adres;
- Vermelding eventuele aangebrachte wijzigingen (incl. datum).